

## **Relazione sull'attività della Infection Control Nurse presso la Salvator Mundi International Hospital di Roma (periodo 1-31 Maggio 2015)**

**-Proseguimento dell'indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle sospette infezioni nosocomiali:** è proseguita nel mese di Maggio l'indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle sospette infezioni nosocomiali. Dal mese di Marzo, in cui abbiamo avuto un episodio di sospetta infezione, non sono stati più registrati casi di infezione all'interno della struttura.

**-Integrazione dei risultati dell'indagine di prevalenza puntuale con gli isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia:** anche il Laboratorio di microbiologia ha confermato l'assenza di infezioni nosocomiali attraverso l'esecuzione di emocolture ed altri esami clinici.

**-Campionamenti ambientali in sala operatoria:** nel mese di Maggio sono stati ripetuti nuovamente i campionamenti sia ambientali che alle bocchette che consentono i ricambi d'aria all'interno di ogni singola sala operatoria. Dal campionamento delle bocchette di una sala operatoria è risultata la crescita di una colonia sulla piastra utilizzata (dato non preoccupante in quanto nettamente inferiore ai parametri ISPESL). Si è comunque provveduto allo smontaggio di tutte e sei le griglie delle bocchette e alla loro sanificazione. Sono state successivamente ripetute le piastre le quali sono risultate nuovamente negative come nei mesi precedenti.

**-Nuovo *survey* riguardante il lavaggio delle mani:** per tutto il mese di Maggio è proseguito il *survey* sul lavaggio delle mani. Sono state effettuate 100 osservazioni dalle quali ne è emerso che, rispetto al primo *survey* effettuato l'anno precedente, la *compliance* al lavaggio delle mani con soluzione alcolica è aumentata dal 60% all'80%. I dati ottenuti sono stati discussi con il personale infermieristico (principale attore del *survey*) il quale ha confermato l'efficacia degli incontri formativi relativi al lavaggio delle mani e l'apposizione degli *stickers* sopra ogni dispenser di soluzione alcolica.

I.P. Vanessa Ferlisi